



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3780

от '7' апреля 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода ведомственных скважин

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгенновском,
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом сан врача Джамирзе Т.Р.

Акт №: 3194

Время и дата отбора пробы (образца): 06.04.2017 11:24:00

Время и дата доставки пробы (образца): 06.04.2017 14:30:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МО "Сергиевское сельское поселение" Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское,
ул.Первомайская, 10

Объект, место, где Водопровод МО "Сергиевское сельское поселение", Гиагинский район, с.Сергиевское
проводился отбор водонапорная башня скважины 2687
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, Р 56237-14
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01, свид.№ Т-17-120 до 11.03.18 г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству) Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3780 . 1.1.17

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 06.04.2017 14:40:00 окончание 07.04.2017

| №№ | Определяемые показатели | Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$ | Норматив | Единицы измерения (для графы 3, 4) | НД на методы испытаний |
|----|-------------------------|---|--------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | привкус | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | мутность | 0,40+-0,08 | Не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | запах +20 | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | запах +60 | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |

Ответственный за лабораторные исследования: Александр Подпись

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 3780 . 1.1.17

Лицо, ответственное за оформление протокола : Тимо М.В. Шенкер (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.