



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11761

от '19' сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной сети ведомственной

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском,
направлен(а): Кошехабльском и Гиагинском районах
Республика Адыгея, а.Хакуринохабль, ул.Тургенева, 13

Проба (образец) отобран(а): пом врача-эпидемиолога Яковлева Л.Н.

Акт №: 10099

Время и дата отбора пробы (образца): 19.09.2017 15:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 19.09.2017 17:00:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МО "Сергиевское сельское поселение" Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское,
ул.Первомайская, 10

Объект, место, где Водопровод МО "Сергиевское сельское поселение", Гиагинский район, с.Сергиевское,
проводился отбор ул.Почтовая, 11 водопроводный кран уличной колонки
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-12, Р 56237-14
пробы (образца):


Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01, свид.№ Т-17-120 до 11.03.18 г.
измерения:

Руководитель ИЛЦ (менеджер по качеству)



Handwritten signature of S.D. Zacepina

Зацепина С.Д. (Труфанов Н.Д.)



Код образца (пробы) в ИЛЦ: 11761 . 1.1.17

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 19.09.2017 17:10:00 окончание 19.09.2017

| №№ | Определяемые показатели | Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{ср} \pm \Delta$ | Норматив | Единицы измерения (для графы 3, 4) | НД на методы испытаний. |
|----|-------------------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | цветность | 0 | Не более 20 | град. | ГОСТ 31868-12 |
| 2 | привкус | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | мутность | 1,9+0,4 | Не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | запах +20 | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | запах +60 | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |

Ответственный за лабораторные исследования:

 Подпись 

Код образца (пробы) в ИЛЦ: 11761 . 1.1.17

Лицо, ответственное за оформление протокола :  инженер Ферлиовская Е.С.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.