Кирилло Вд А.Б.
к исполнению

35

И.о. Главы
МО „Сергиевское
сельское поселение"
Каменникову В.М.
от жителей
ул. Почтовой д 9, 11,
ул. Центральной, 52

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ИНН 0101005622 ОГРН 1050100522834
Вход.№ 14 от 07.12 20 18

Заявление.

Просим Вас посодействовать в решении вопроса об электроснабжении. КТП, обеспечивающей подачу электроэнергии в наши дома, в течение года, в вечернее время суток, отключается. По данному вопросу неоднократно обращались в „Кубаньэнерго", ст. Гиагинской, но улучшений в подаче электроэнергии нет.

07.12.2018г.

Н.Н. Комлева
А.А. Коростиева
А.І. Ренецук
Л.П. Бялал
С.И. Хандримайло
Л.Т. Гусова
М.В. Блиусева
Г.И. Колганова
Ю.Г. Науменко
Г.В. Сисоарева
Т.А. Чевыкина

Директору Дочернего филиала ПАО „ТНС энерго Кубань"
Дударову Е.Ю.

Заявление.

Мы Я, Карпенова Татьяна Ивановна от лица жителей села Сергеевского, Тоннельного-на, проживающих по ул. Почтовая 9 и 11, по рег. Центральная (три многоквартирных дома) просим у Нашей серии, т.к. в нашем трех домах часто отключается свет из-за того что в трансформаторе часто выбивает из-за большого потребления электричества, так как стоит маленькая мощность. Это продолжается уже больше 2х лет. Мы не одни страдаем. Вы лишаете нас света, но все по-прежнему.

17.07.2018

7.89529

Пауль Ковалевич Д.А.

17.07.2018

ТНС ЭНЕРГО
Кубань

Телефон +7 (8772) 56-00-35
Факс +7 (8772) 56-00-35

ПАО «ТНС энерго Кубань»
Адыгейский филиал
385000, г. Майкоп,
ул. Ленина, 47

maykop@mail.kubansbyt.ru
www.kuban.tns-e.ru

08.08.2018 № 04.01.09/ 988

на № _____ от _____

Колтановой Т.И.
Гиагинский район
с. Сергиевское
ул. Почтовая, 11 кв.4.

Уважаемая Татьяна Ивановна!

Рассмотрев Ваше заявление от 17.07.2018 по вопросу нарушения качества электроснабжения, Адыгейский филиал ПАО «ТНС энерго Кубань» сообщает, что в силу действующего законодательства РФ ПАО «ТНС энерго Кубань» не имеет на своем балансе электротехнического оборудования и иных объектов электросетевого хозяйства, поэтому на качество энергоснабжения напрямую повлиять не имеет возможности, а также оперативная информация о качестве энергоснабжения потребителей в режиме реального времени у ПАО «ТНС энерго Кубань» отсутствует. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань», в целях исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, заключило с сетевой организацией (ПАО «Кубаньэнерго») «Договор оказания услуг по передаче электрической энергии», в котором урегулированы, в том числе вопросы качества энергоснабжения потребителей.

На основании вышеизложенного Ваше заявление было направлено, для получения разъяснений по факту нарушения качества электроснабжения, директору Адыгейских электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго». В настоящее время получен ответ, копию которого направляем в Ваш адрес.

Приложение: 1. Копия ответа ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети на 1л.,1 экз.

Директор В.Ю. Дауров

исп. А.С.Ждамаров
тел. 8 (8772) 56-16-97

РОССЕТИ КУБАНЬЭНЕРГО

ФИЛИАЛ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
АДЫГЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Республика Адыгея, 385000,
г. Майкоп, ул. Шовгенова, 59Е
тел.: (8772) 57-17-20, факс: (8772) 56-40-41
e-mail: priemnaya@adseti.ru, web: www.kubanenergo.ru

03.08.2018 № АдЭС/113/1600

На _____ от _____

Директору
Адыгейского филиала
ПАО «ТНС энергоКубань»

В.Ю. Дауурову

О предоставлении информации

Уважаемый Вячеслав Юрьевич!

В ответ на Ваше письмо от 17.07.2018 №04.01.09/815 (вх. от 17.07.2018 № АдЭС/113/3208) «По вопросу нарушения качества электроснабжения» в точке поставки по адресу: Гиагинский район, с. Бертиевское, ул. Почтовая, филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (далее – филиал) сообщает, что электроснабжение потребителя осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ Ку7-603. Питание КТП осуществляется по ВЛ 10 кВ Ку-7 от ПС 35 кВ «Курская».

В рамках мероприятий по рассмотрению обращения, 02.08.2018 персоналом филиала был произведен контрольный замер уровня напряжения электрической энергии по указанному в обращении адресу. Уровень напряжения составил 226 В, что соответствует установленным ГОСТ 32144-2013 требованиям.

КТП и отходящие ВЛ 0,4 кВ находится в исправном техническом состоянии и соответствуют требованиям правил устройства электроустановок, правил безопасной эксплуатации электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 N 229).

Рекомендуем провести ревизию состояния внутренней электропроводки помещений жилого дома, которая находится в эксплуатационной ответственности потребителя.

Приложение: Карточка выездного осмотра КТП, ВЛ 0,4 кВ по жалобе на качество электроэнергии на 1 л. в 1 экз.

Директор филиала Ю.В. Хомченко

Входящий № _____
«_____» _____ 20_____ г.
ПАО «ТНС энергоКубань»
Адыгейское отделение

Российская Федерация
Республика Адыгея
Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
385637, с. Сергиевское, ул. Первомайская, д. 10, тел.9-35-43;
www.sergievskoe01.ru; amossp@mail.ru

Российскэ Федерацие
Адыгэ Республик
Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие
385637, с. Сергиевскэр, ул. Первомайснэр, 10, тел.9-35-43

Исх. 661 от 10.02.2018года

Главе МО

«Гиагинский район»

Бутусову А. В.

Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» предоставляет Вам для дальнейшего разрешения вопроса по КТП, находящееся в с. Сергиевское, ул. Центральная возле 3-х многоквартирных домов. Проблема в отключении электроэнергии в вечернее время суток. Жители обращались В Россети Кубаньэнерго и ТНС энерго , но проблема не решилась.

Обращение от граждан, письмо от граждан в вышеуказанные организации и ответы от них прилагаются.

И.О.Главы муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» В. М.Каленников

Исп. Сорокина
9-35-02

Российскэ Федерацие
АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
Муниципальнэ образованиеу
«Сергиевскэ къоджэ псэупIэм
иадминистрацие
385637, с. Сергиевскэр,
ул. Первомайснэр, 10, тел.9-35-43

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»
385637, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
тел.9-35-43

от 14.12.18 № 680

Жителям ул.Почтовая 9 и 11
Ул.Центральная 52

На Ваше заявление от 7.12.2018 года № 14 сообщаю, что по вопросу отключения электроэнергии в вечернее время по ул.Почтовая и ул.Центральная нами отправлено письмо Главе муниципального образования « Гиагинский район» Бутусову А.В. № 662 от 10 декабря 2018 года с приложением копии Вашего письменного коллективного заявления.

И.О.Главы муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение» В.М.Каленников

Получила Калиева Н.Н. 14.12.18г.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Администрация муниципального образования
«Гиагинский район»
385600, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная,35
тел.3-09-30

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ
Муниципальнэ образованиеу
«Джэджэ районым» иадминистрацие
385600, ст.Джаджэ, Кооперативнэ,ур.35
тел.3-09-30

Согласовать в исполнение

29.01.2019г № 204

И.о. главе МО «Сергиевское сельское поселение»
В.М. Каленникову

Уважаемый Владимир Михайлович!

Администрация МО «Гиагинский район» сообщает, что по Вашему обращению от 10.12.2018 г.№661, от граждан многоквартирных жилых домов по адресу: с. Сергиевское, ул. Почтовая №9, №11, ул. Центральная, 52, по предоставлению некачественной коммунальной услуги электроснабжения, направлена информация в Управление государственной инспекции по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея, для проведения проверки и принятия мер (копия прилагается).

О результатах проверки будет, сообщено дополнительно.

Приложение: 1 л.

Глава МО «Гиагинский район» А.В. Бутусов

А.В. Таранухина
88777930930 доб.128

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ИНН 0101005622 ОГРН 1050100522834
Вход № 58 от 29.01.2019г.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Администрация муниципального образования «Гиагинский район»
385600, ст. Гиагинская, ул.Кооперативная,35
тел.3-09-30

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ
Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие
385600, ст. Джаджэ, Кооперативнэ, ур, 35
тел.3-09-30

19.12.2018г № 5949

Начальнику Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея
А.Ю. Кушу
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12

Уважаемая Асият Юсуфовна!

Администрация МО «Гиагинский район» просит Вас рассмотреть вопрос обращений жителей Гиагинского района по предоставлению некачественной коммунальной услуги по электроснабжению, для проведения проверки и принятия соответствующих мер по адресам:

- ст. Гиагинская, ул. Международная, 2 (заявитель Редкозубов В.Е.);
- с. Сергиевское, по ул. Почтовой №9, №11, ул. Центральной, 5 (коллективное обращение);
- обращение заместителя главы администрации МО «Келермесское сельско поселение» С.М. Дзебоева от 13.12.2018г. № 658 (копии прилагаются).

Приложение: на 3 л.

Глава МО «Гиагинский район» А.В. Бутусов

Э.А. Норкин
88777930930 доб.133